



Signaturer:

- Spildevand m. 1 m brand
- Regnvand m. 1 m brand
- Dræn
- Vandskærm m. støphane
- Vandskærm m. hovedstøphane
- Brandstøphane m. støphane
- Fjernvarme, fra
- Fjernvarme, retur

DRÆN

Note
 Dræn er lagt i kasse 30x50 cm drængrus. Dybde min. 40 cm under reguleret terræn. Min. fald 3‰. Udventile diameter er 55 mm PVC-dræn.
 Dræn: indtegnet efter udførelsen.

Vedr. projekterede mål i til stik, se tegn. nr. 7530-2022 (vand og varme) og tegn. nr. 7530-1-101 til 1-104.

Danakon Dansk Anlægskonstr. A/S, Rådmandsvej 1, 8240 Skovbo		Hersholm	
Proj. nr. 7530-1-104	Rev. nr. 1	Proj. nr. 7530-2022	Rev. nr. 1
Ledsningsplan m. kloak, vand og varme.		1:200	
		7530-1-104	